

令和6年度水質検査結果一覧表（1月）

調査日		1月8日												
検査項目		単位	配水池	峠・大人	花見東	日吉	小竹	舞の里	天神	今在家	花鶴丘3丁目	工場団地	米多比	水質基準値*1
-	水温	°C	10.3	10.9	10.9	10.0	11.8	11.9	11.8	10.6	10.2	11.0	10.1	-
1	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
2	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	0.00005未満	-	-	-	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.4	0.4	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.08	-	-	-	0.08	0.08	0.08未満	-	-	-	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	0.2	-	-	-	0.1	0.2	0.3	-	-	-	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.004未満	-	-	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-	-	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	-	-	-	0.06未満	0.06未満	0.06未満	-	-	-	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	-	0.005	-	-	-	0.004	0.005	0.003	-	-	-	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.005	-	-	-	0.004	0.004	0.003	-	-	-	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.007	-	-	-	0.007	0.007	0.007	-	-	-	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.027	-	-	-	0.025	0.027	0.023	-	-	-	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.004	-	-	-	0.003	0.004	0.003未満	-	-	-	0.03以下
29	プロモジクロロメタン	mg/L	-	0.006	-	-	-	0.006	0.006	0.004	-	-	-	0.03以下
30	プロモホルム	mg/L	-	0.009	-	-	-	0.008	0.009	0.009	-	-	-	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	-	-	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.02未満	-	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-	-	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	15.8	-	-	-	16.1	15.9	13.5	-	-	-	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	18.2	18.0	19.6	14.9	14.9	20.0	18.8	15.0	15.0	15.0	18.8	200以下

令和6年度水質検査結果一覧表（1月）

調査日	1月8日													
検査項目	単位	配水池	峠・大人	花見東	日吉	小竹	舞の里	天神	今在家	花鶴丘3丁目	工場団地	米多比	水質基準値*1	
39 加ルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	56	—	—	—	63	57	39	—	—	—	300以下	
40 蒸発残留物	mg/L	—	137	—	—	—	140	138	112	—	—	—	500以下	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.2以下	
42 ジエオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.00001以下	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.00001以下	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	0.02以下	
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.005以下	
46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	3以下	
47 pH値	—	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.8~8.6	
48 味	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でないこと	
49 臭気	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でないこと	
50 色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下	
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下	
- エトフェンプロックス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08以下	
- メフェナセット	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下	
- トリシクラゾール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下	
- ノニルフェノール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	
- ビスフェノールA	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
- クリプトスピリジウム	個/10L	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
- ジアルジア	個/10L	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
- 指標菌（大腸菌（定量法））	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
- 指標菌（嫌気性芽胞菌（定量法））	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
- 遊離残留塩素（採水時）	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1以上	

*1水質基準値：水質基準に関する省令（平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号）