

水質検査結果書

浄水全項目

海水淡水化センター

採水年月日 令和6年7月16日 8:45
採水地点 生産水
採水者 折居 広行

生産水

前日天気: 雨 天気: 小雨 気温: 28.2℃
水温: 27.3℃ 残留塩素: 0.35mg/L

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01 一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	基35 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満 mg/L
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	7.1 mg/L
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基38 塩化物イオン	200 mg/L 以下	9.5 mg/L
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	13.5 mg/L
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満 mg/L	基40 蒸発残留物	500 mg/L 以下	30未満 mg/L
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1.4 mg/L	基45 フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
基14 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.1未満 mg/L
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基47 pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基48 味	異常でないこと	異常なし
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基49 臭気	異常でないこと	異常なし
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基50 色度	5度以下	1未満 度
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基51 濁度	2度以下	0.1未満 度
基20 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	-	臭気強度(原水等)	-
基21 塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満 mg/L			
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基23 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基26 臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基30 プロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満 mg/L			
基32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満 mg/L			

備考

判定

ホウ素及びその化合物を除き、上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に規定されます。

検査期間 令和6年7月16日 ~ 令和6年7月24日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 所長 杉山 明子

水質検査結果書

浄水全項目、従属栄養細菌

海水淡水化センター

採水年月日 令和6年7月16日 8:45
採水地点 生産水
採水者 折居 広行

生産水

前日天気: 雨 天気: 小雨 気温: 28.2℃
水温: 27.3℃ 残留塩素: 0.35mg/L

検査項目	目標値	検査結果	検査項目	目標値	検査結果
目01 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L			
目02 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満 mg/L			
目03 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目05 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L			
目08 トルエン	0.4 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008未満 mg/L			
目13 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001未満 mg/L			
目14 抱水コロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.002未満 mg/L			
目15 農薬類(総農薬)	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01未満			
目16 残留塩素	1 mg/L 以下	0.35 mg/L			
目17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L 以上、100mg/L 以下	13.5 mg/L			
目18 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L			
目19 遊離炭酸	20 mg/L 以下	1.0 mg/L			
目20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	- mg/L			
目23 臭気強度(TON)	3 以下	1未満			
目24 蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	30未満 mg/L			
目25 濁度	1度以下	0.1未満 度			
目26 pH値	7.5程度	7.6			
目27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-1.8			
目28 従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	0 個/mL			
目29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満 mg/L			
目31 PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	- mg/L			

備考

(注)目標値は水道により供給される水に適用され、厚生労働省健康局長通知(平成15年10月10日健発第1010004号)に規定されます。

検査期間 令和6年7月16日 ~ 令和6年7月24日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 所長 杉山 明子

水質検査結果書 (1/2)

農薬類

海水淡水化センター

採水年月日 令和6年7月16日 8:45
採水地点 生産水
採水者 折居 広行

生産水

前日天気: 雨 天気: 小雨 気温: 28.2℃
水温: 27.3℃ 残留塩素: 0.35mg/L

検査項目	目標値	検査結果	検査項目	目標値	検査結果
目15 農薬類(総農薬)	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01未満	農032 キャプタン	0.3 mg/L 以下	0.003未満 mg/L
農001 1,3-ジクロロプロパン(D-D)	0.05 mg/L 以下	0.0004未満 mg/L	農033 クミルロン	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L
農002 2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L 以下	0.0008未満 mg/L	農034 グリホサート	2 mg/L 以下	- mg/L
農003 2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下	0.0002未満 mg/L	農035 グルホシネート	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農004 EPN	0.004 mg/L 以下	0.00004未満 mg/L	農036 クロメプロップ	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農005 MCPA	0.005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	農037 クロロートロフェン(CNP) ※1	0.0001 mg/L 以下	0.00002未満 mg/L
農006 アシュラム	0.9 mg/L 以下	0.009未満 mg/L	農038 クロルピリホス	0.003 mg/L 以下	0.00003未満 mg/L
農007 アセフェート	0.006 mg/L 以下	0.00006未満 mg/L	農039 クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
農008 アトラジン	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L	農040 シアナジン	0.001mg/L以下	0.00001未満 mg/L
農009 アニロホス	0.003 mg/L 以下	0.00003未満 mg/L	農041 シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L 以下	0.00003未満 mg/L
農010 アミトラズ	0.006 mg/L 以下	0.00006未満 mg/L	農042 ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農011 アラクロール	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	農043 ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L
農012 イソキサチオン	0.005mg/L以下	0.00005未満 mg/L	農044 ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L 以下	0.00008未満 mg/L
農013 イソフェンホス	0.001 mg/L 以下	0.00002未満 mg/L	農045 ジクワット	0.01mg/L以下	0.0005未満 mg/L
農014 イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L	農046 ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L 以下	0.00004未満 mg/L
農015 イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	農047 ジチオカルバメート系農薬 ※2	0.005mg/L以下(二酸化炭素として)	0.00005未満 mg/L
農016 イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下	0.00002未満 mg/L	農048 ジチオピル	0.009 mg/L 以下	0.00009未満 mg/L
農017 イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L 以下	0.0009未満 mg/L	農049 シハロホップブチル	0.006 mg/L 以下	0.00006未満 mg/L
農018 イミノクタジン	0.006 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	農050 シマジン(CAT)	0.003 mg/L 以下	0.00003未満 mg/L
農019 インダノファン	0.009 mg/L 以下	0.00009未満 mg/L	農051 ジメタメトリン	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農020 エスプロカルブ	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	農052 ジメトエート	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
農021 エトフェンブロックス	0.08 mg/L 以下	0.0008未満 mg/L	農053 シメトリン	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L
農022 エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L	農054 ダイアジノン	0.003 mg/L 以下	0.00003未満 mg/L
農023 オキサジクロメホン	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	農055 ダイムロン	0.8 mg/L 以下	0.008未満 mg/L
農024 オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	農056 ジメト、メタム(カーバム)及びメタリンチオシアネート	0.01mg/L以下(チオリチオシアネートとして)	- mg/L
農025 オリサストロピン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	農057 チアジニル	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
農026 カズサホス	0.0006 mg/L 以下	0.000006未満 mg/L	農058 チウラム	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農027 カフェンストール	0.008 mg/L 以下	0.00008未満 mg/L	農059 チオジカルブ	0.08 mg/L 以下	0.0008未満 mg/L
農028 カルタップ	0.08 mg/L 以下	0.0008未満 mg/L	農060 チオファネートメチル	0.3 mg/L 以下	0.003未満 mg/L
農029 カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	0.0002未満 mg/L	農061 チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農030 カルボフラン	0.0003mg/L以下	0.000005未満 mg/L	農062 テフリルトリオン	0.002mg/L以下	0.00002未満 mg/L
農031 キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	農063 テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L

備考

※1 アミノ体を除く

※2 農薬7種(ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ及びマンネブ)

検査期間 令和6年7月16日 ~ 令和6年7月24日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 所長 杉山 明子

水質検査結果書 (2/2)

農薬類

海水淡水化センター
採水年月日 令和6年7月16日 8:45
採水地点 生産水 生産水
採水者 折居 広行
前日天気: 雨 天気: 小雨 気温: 28.2℃
水温: 27.3℃ 残留塩素: 0.35mg/L

検査項目	目標値	検査結果	検査項目	目標値	検査結果
農064 トリクロピル	0.006 mg/L 以下	0.00006未満 mg/L	農096 ベノミル	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農065 トリクロロホン(DEP)	0.005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	農097 ペンシクロン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
農066 トリシクラゾール	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	農098 ペンゾビシクロン	0.09 mg/L 以下	0.0009未満 mg/L
農067 トリフルフリン	0.06 mg/L 以下	0.0006未満 mg/L	農099 ペンゾフェナトプ	0.005mg/L以下	0.00005未満 mg/L
農068 ナプロバミド	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	農100 ベンタゾン	0.2 mg/L 以下	0.002未満 mg/L
農069 パラコート	0.01mg/L以下	0.0005未満 mg/L	農101 ベンディメタリン	0.3 mg/L 以下	0.003未満 mg/L
農070 ピペロホス	0.0009 mg/L 以下	0.00002未満 mg/L	農102 ベンフラカルブ	0.02mg/L以下	0.0002未満 mg/L
農071 ピラクロニル	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L	農103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L
農072 ピラゾキシフェン	0.004 mg/L 以下	0.00004未満 mg/L	農104 ベンフレセート	0.07 mg/L 以下	0.0007未満 mg/L
農073 ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	農105 ホスチアゼート	0.005mg/L以下	0.00005未満 mg/L
農074 ピリダフェンチオン	0.002 mg/L 以下	0.00002未満 mg/L	農106 マラチオン (マラソン)	0.7 mg/L 以下	0.007未満 mg/L
農075 ピリプチカルブ	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	農107 メコプロップ(MCPPP)	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
農076 ビロキロン	0.05mg/L以下	0.0005未満 mg/L	農108 メソミル	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L
農077 フィプロニル	0.0005 mg/L 以下	0.000005未満 mg/L	農109 メタラキシル	0.2mg/L以下	0.002未満 mg/L
農078 フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L	農110 メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L 以下	0.00004未満 mg/L
農079 フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	農111 メトミノストロピン	0.04 mg/L 以下	0.0004未満 mg/L
農080 フェリムゾン	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	農112 メトリブジン	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L
農081 フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L 以下	0.00006未満 mg/L	農113 メフェナセット	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農082 フェントエート(PAP)	0.007 mg/L 以下	0.00007未満 mg/L	農114 メプロニル	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
農083 フェントラザミド	0.01 mg/L 以下	0.0001未満 mg/L	農115 モリネート	0.005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L
農084 フサライド	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
農085 ブタクロール	0.03 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L			
農086 ブタミホス	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L			
農087 ブプロフェジン	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L			
農088 フルアジナム	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L			
農089 プレチラクロール	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L			
農090 プロシミドン	0.09 mg/L 以下	0.0009未満 mg/L			
農091 プロチオホス	0.007 mg/L 以下	0.00007未満 mg/L			
農092 プロピコナゾール	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L			
農093 プロピザミド	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L			
農094 プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満 mg/L			
農095 ブロモブチド	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			

備考

※1 アミノ体を除く

※2 農薬7種 (ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ及びマンネブ)

検査期間 令和6年7月16日 ~ 令和6年7月24日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 所長 杉山 明子

水質検査結果書

浄水全項目、カルシウム硬度

海水淡水化センター

採水年月日
採水地点
採水者

令和6年7月16日 8:45

生産水

生産水

折居 広行

前日天気： 雨

天気： 小雨

気温： 28.2℃

水温： 27.3℃

残留塩素： 0.35mg/L

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
他01 大腸菌	検出せず	他34 フェノールフタレインアルカリ度	- mg/L
他02 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	他35 溶解性鉄	- mg/L
他03 アルカリ度	16.0 mg/L	他36 溶解性マンガン	- mg/L
他04 電気伝導率	60 μ S/cm	他37 溶解性リン	- mg/L
他05 UV吸収 (E260)	0.004	他38 溶性ケイ酸	- mg/L
他06 カルシウム硬度	12.1 mg/L	他39 ミクロキスチン-LR	- mg/L
他07 化学的酸素要求量(COD)	- mg/L	他40 大腸菌群数	- 個/cm ³
他08 生物化学的酸素要求量(BOD)	- mg/L	他41 ホルムアルデヒド生成能	- mg/L
他09 浮遊物質質量(S S)	- mg/L	他42 2,4,5-T	- mg/L
他10 溶存酸素(DO)	- mg/L	現01 DO現場測定	- mg/L
他11 総窒素(T-N)	- mg/L	現02 水温現場測定	- °C
他12 総リン(T-P)	- mg/L	現03 透明度	- m
他13 アンモニア態窒素	- mg/L	現04 水色	-
他14 クロロフィル a	- mg/L	現05 水深	- m
他15 生物総数	- 個/mL		
他16 クリプトスポリジウム(原水)	- 個/10L		
他17 ジアルジア(原水)	- 個/10L		
他18 クリプトスポリジウム(浄水)	- 個/20L		
他19 ジアルジア(浄水)	- 個/20L		
他20 クロロホルム生成能	- mg/L		
他21 ジブロモクロロメタン生成能	- mg/L		
他22 ブロモジクロロメタン生成能	- mg/L		
他23 ブロモホルム生成能	- mg/L		
他24 総トリハロメタン生成能	- mg/L		
他25 リン酸イオン態リン(P04-P)	- mg/L		
他26 p-ジクロロベンゼン	- mg/L		
他27 1,2-ジクロロプロパン	- mg/L		
他28 硝酸態窒素	- mg/L		
他29 硫酸イオン	- mg/L		
他31 全クロム	- mg/L		
他32 n-ヘキサン抽出物質含有量	- mg/L		
他33 酸度	- mg/L		

備考

UV吸収については50mmセルにて測定

検査期間 令和6年7月16日 ~ 令和6年7月24日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 所長 杉山 明子