

令和6年度水質検査結果一覧表（6月）

調査日		6月12日												
検査項目		単位	配水池	峠・大人	花見東	日吉	小竹	舞の里	天神	今在家	花鶴丘3丁目	工場団地	米多比	水質基準値 ^{*1}
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001未満	—	—	—	0.00001	—	—	—	—	—	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001未満	—	—	—	0.00002	—	—	—	—	—	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	3以下
47	pH値	—	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.8~8.6
48	味	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でないこと
49	臭気	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でないこと
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下
—	エトフェンブロックス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08以下
—	メフェナセット	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
—	トリシクラゾール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
—	ノニルフェノール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
—	ビスフェノールA	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	指標菌（大腸菌（定量法））	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	指標菌（嫌気性芽胞菌（定量法））	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	遊離残留塩素（採水時）	mg/L	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1以上

*1水質基準値：水質基準に関する省令（平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号）