

内訳書

古賀西小学校屋上防水等改修工事

令和6年 12月

(種目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	直接工事費											
	建築			1.0		式						
	電気設備			1.0		式						
	機械設備			1.0		式						
	屋外施設等			1.0		式						
	計											
	共通費											
	共通仮設費			1.0		式						
	共通仮設費積上げ			1.0		式						
	現場管理費			1.0		式						
	一般管理費			1.0		式						
	計											
	合計（工事価格）			1.0		式						
	消費税等相当額			1.0		式						
	総合計（工事費）			1.0		式						

(科目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	直接工事費											
	建築											
	1. 直接仮設費			1.0		式						
	2. 防水改修			1.0		式						
	3. 外壁改修			1.0		式						
	4. 内部改修			1.0		式						
	5. 発生材処理			1.0		式			小計			
	電気設備											
	1 撤去			1.0		式						
	2 改修			1.0		式						
	3 発生材処理			1.0		式			小計			
	機械設備											
	1 撤去			1.0		式						
	2 空調			1.0		式						
	3 換気			1.0		式						
	4 発生材処理			1.0		式						
	5 仮設工事			1.0		式			小計			
	屋外施設等											
	1 撤去			1.0		式						
	2 改修			1.0		式			小計			

(科目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(中科目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	建築											
	1. 直接仮設費			1.0		式						
	計											
	2. 防水改修	(1) 撤去		1.0		式						
		(2) 改修		1.0		式						
	計											
	3. 外壁改修	(1) 撤去		1.0		式						
		(2) 改修		1.0		式						
	計											
	5. 内部改修	(1) 撤去		1.0		式						
		(2) 改修		1.0		式						
	計											
	5. 発生材処理	(1) 運搬		1.0		式						
		(2) 処分		1.0		式						
	計											
	合計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設費											
教室棟	墨出し			1.0	式							
教室棟	養生			1.0	式							
教室棟	整理清掃後片付け			1.0	式							
教室棟	外部足場			1.0	式							
教室棟	災害防止			1.0	式							
教室棟	仮設材運搬			1.0	式							
	小計											
	改め計											
管理棟	墨出し			1.0	式							
管理棟	養生			1.0	式							
管理棟	整理清掃後片付け			1.0	式							
管理棟	外部足場			1.0	式							
管理棟	内部足場			1.0	式							
管理棟	災害防止			1.0	式							
管理棟	仮設材運搬			1.0	式							
	小計											
	改め計											
	合計			1.0	式							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事											
	教室棟											
	墨出し											
教室棟	墨出し (下地補修・水勾配調整の為)	防水改修(教室棟) (平場面積×1/10とする)		123.4	m ²							
	小計											
	養生											
教室棟	養生	防水改修(教室棟) (平場面積)		1,234.3	m ²							
教室棟	養生	外壁改修(教室棟) (改修部外周×2m、ハールコー)		864.0	m ²							
	小計											
	整理清掃後片付け											
教室棟	整理清掃後片付け	防水改修(教室棟) (平場面積)		1,234.3	m ²							
教室棟	整理清掃後片付け	外壁改修(教室棟) (改修部外周×2m、ハールコー)		864.0	m ²							
教室棟	ガラス清掃	教室棟窓全面		1,162.8	m ²							
教室棟	樋清掃	(屋上 3箇所)		1.0	式							
	小計											
	外部足場等											
教室棟	外部足場(教室棟) (クサビ緊結式足場)	外壁改修・屋上防水昇降足場兼 L3600×H12800		1.0	箇所							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
教室棟	安全手すり (外部足場用)	(1. 2+3. 6) × 2=9. 6		9. 6	m							
教室棟	高所作業車	作業床H21m 回送費・場内オペレーター共		10. 0	日							
	小計											
	災害防止											
教室棟	養生シート (外部足場用)	(1. 2+3. 6+1. 2) × 12. 8		76. 8	m ²							
教室棟	安全手すり (屋上 墜落防止)	(屋上防水用)		280. 4	m							
	小計											
	仮設材運搬											
教室棟	外部足場 (管理棟) (クサビ緊結式足場)	L3600×H12800 D1200 3. 6*12. 8		46. 1	m ²							
教室棟	安全手すり (外部足場用)			9. 6	m							
教室棟	安全手すり (屋上 墜落防止)	(屋上防水用)		280. 4	m							
	小計											
	教室棟 合計											
	教室棟 改め計											
	管理棟											
	墨出し											
管理棟	墨出し (下地補修・水勾配調整の為)	防水改修 (管理棟) (平場面積×1/10とする)		94. 0	m ²							
	小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	養生											
管理棟	養生	防水改修（管理棟） （平場面積）		940.1		m ²						
管理棟	養生	外壁改修（管理棟） （改修部外周（一部）×2m）		99.0		m ²						
管理棟	養生	内部改修（複合改修）		63.0		m ²						
管理棟	養生	搬出入通路部分		107.4		m ²						
	小計											
	整理清掃後片付け											
管理棟	整理清掃後片付け	防水改修（管理棟） （平場面積）		904.1		m ²						
管理棟	整理清掃後片付け	外壁改修（管理棟） （改修部外周（一部）×2m）		99.0		m ²						
管理棟	整理清掃後片付け	内部改修 （改修面積）		63.0		m ²						
管理棟	整理清掃後片付け	搬出入通路部分		107.4		m ²						
管理棟	ガラス清掃	外壁改修部のみ		41.4		m ²						
管理棟	樋清掃	（屋上 1箇所）		1.0		式						
	小計											
	外部足場等											
管理棟	外部足場（管理棟） （クサビ緊結式足場）	外壁改修・屋上防水昇降足場兼 L5400×H11000		1.0		箇所						
管理棟	安全手すり （外部足場用）	（1.2+5.4）×2		13.2		m						
	小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	内部足場等											
管理棟	内部仕上足場	H=4m	棚足場	63.0		m ²						
	小計											
	災害防止											
管理棟	養生シート (外部足場用)	(1.2+5.4+1.2)×11		85.8		m ²						
管理棟	安全手すり (屋上 墜落防止)	(屋上防水用)		196.2		m						
	小計											
	仮設材運搬											
管理棟	外部足場(管理棟) (クサビ緊結式足場)	L5400×H11000 5.4×11		59.4		m ²						
管理棟	内部足場	(H=4m棚足場)		63.0		m ²						
管理棟	安全手すり (外部足場用)			13.2		m						
管理棟	安全手すり (屋上 墜落防止)	(屋上防水用)		196.2		m						
	小計											
	管理棟 合計			1.0		式						
	管理棟 改め計			1.0		式						
	合計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2	防水改修											
	(1) 撤去											
教室棟	防水層 撤去	(防水層 2層分) (既設脱気筒等の撤去含む)		1,808.5	m ²							
教室棟	シーリング撤去			398.8	m							
教室棟	笠木 一時撤去(保管)			310.7	m							
教室棟	EXP. J 撤去	教室棟屋上 パラペット上部		11.5	m							
教室棟	フェンス 撤去			50.5	m							
教室棟	フェンス 扉 撤去	片開き		2.0	組							
	教室棟 小計											
	教室棟-改め小計											
管理棟	防水層 撤去	(防水層 1層分) (既設脱気筒等の撤去含む)		1,090.0	m ²							
管理棟	シーリング 撤去			256.9	m							
管理棟	笠木 一時撤去(保管)・撤去 (EXP. J含む)			204.1	m							
管理棟	フェンス 撤去			135.2	m							
管理棟	フェンス 扉 撤去	両開き		1.0	組							
管理棟	フェンス 扉 撤去	片開き		1.0	組							
管理棟	屋上残置物 撤去・移動	ポーチ上部 残置ステンスパイプ 管理棟屋上 風車等		1.0	式							
	管理棟-小計											
	管理棟-改め小計											
	合計											

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2	防水改修											
	(2) 改修											
	教室棟											
	1) 防水改修											
教室棟	ケレン・清掃			1, 808. 5	m ²							
教室棟	既存下地補修	下地補修・水勾配調整等 ※平場面積の約1/10とする		124. 0	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 平場	X 1 工法 (絶縁工法)		1, 234. 3	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 立上り	X 2 工法 (密着工法)		263. 6	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 側溝	X 2 工法 (密着工法)		199. 2	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 パラペット天端	X 2 工法 (密着工法)		60. 1	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 階段付近等	X 2 工法 (密着工法)		37. 4	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 階段	X 2 工法 (密着工法)		13. 9	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 庇	X 2 工法 (密着工法)		2. 0	m ²							
教室棟	ウレタン塗膜防水 基礎部分	フェンス基礎300×500 H250 X 2 工法 (密着工法)		30. 0	箇所							
教室棟	ウレタン塗膜防水 基礎部分	フェンス基礎400×1300 H500 X 2 工法 (密着工法)		2. 0	箇所							
教室棟	ウレタン塗膜防水 基礎部分	塔屋上部 高架水槽基礎部分 X 2 工法 (密着工法)		1. 0	式							
教室棟	ウレタン塗膜防水 フェンス支柱	フェンス支柱 X 2 工法 (密着工法)		24. 0	本							
教室棟	コーナープレート			400. 5	m							
教室棟	改修用二重ドレン設置	既設改修用二重ドレンの撤去含む		23. 0	箇所							
教室棟	脱気筒設置	アルミダイキャスト製 平場50㎡につき1カ所として算定		24. 0	箇所							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
教室棟	設備基礎 一時持上	置基礎	100×110～200程度 緩衝材敷込み共	110.0		箇所						
教室棟	設備基礎 一時持上	置基礎	φ120～170×H220程度 緩衝材敷込み共	95.0		箇所						
教室棟	設備類 一時持上	笠木等に固定された 給水設備（ラッキング）等		1.0		式						
教室棟	既設アルミ笠木 復旧			310.7		m						
	小計											
	2) 金属工事											
教室棟	教室棟 EXP. J 新設 新設	教室棟屋上 パラペット上部 W600 CL=50mm 耐火帯等共		11.5		m						
教室棟	教室棟 EXP. J 小口ふた			2.0		箇所						
	小計											
	3) フェンス											
教室棟	フェンス設置（材料費）			45.7		m						
教室棟	フェンス設置（組立費）			45.7		m						
教室棟	フェンス設置（コア抜き）			20.0		箇所						
教室棟	フェンス両開き扉1（材料費）			1.0		組						
教室棟	フェンス両開き扉1（組立費）			1.0		組						
教室棟	フェンス両開き扉2（材料費） ※片側ベースプレート付			1.0		組						
教室棟	フェンス両開き扉2（組立費）			1.0		組						
	小計											
	教室棟 計											
	教室棟 改め計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	管理棟											
	1) 防水改修											
管理棟	ケレン・清掃			1,090.0		m ²						
管理棟	既存下地補修	下地補修・水勾配調整等 ※仮に平場面積の約1/10とする		94.0		m ²						
管理棟	ウレタン塗膜防水 平場	X 1 工法 (絶縁工法)		940.1		m ²						
管理棟	ウレタン塗膜防水 立上り	X 2 工法 (密着工法)		108.8		m ²						
管理棟	ウレタン塗膜防水 側溝	X 2 工法 (密着工法)		3.3		m ²						
管理棟	ウレタン塗膜防水 パラペット天端	X 2 工法 (密着工法)		37.9		m ²						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	200*300*200 X 2 工法 (密着工法)		32.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	210*410*200 X 2 工法 (密着工法)		28.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	450*450*450 X 2 工法 (密着工法)		8.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	300*300*200 X 2 工法 (密着工法)		9.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	500*300*200 X 2 工法 (密着工法)		6.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	2780*610*700 X 2 工法 (密着工法)		2.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	600*600*250 X 2 工法 (密着工法)		1.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	850*850*200 X 2 工法 (密着工法)		1.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 基礎	430*420*370 X 2 工法 (密着工法)		1.0		箇所						
管理棟	ウレタン塗膜防水 フェンス支柱	X 2 工法 (密着工法)		64.0		本						
管理棟	コーナプレート			259.0		m						
管理棟	改修用二重ドレン設置	既設改修用二重ドレンの撤去含む		17.0		箇所						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
管理棟	脱気筒設置	アルミダイキャスト製		17.0	箇所							
		平場50㎡につき1カ所として算定										
管理棟	設備基礎 一時持上	置基礎110×110～220×H110		88.0	箇所							
		緩衝材敷込み共										
管理棟	設備基礎 一時持上	置基礎φ120～170×H70～250		12.0	箇所							
		緩衝材敷込み共										
管理棟	設備基礎 一時持上	プルボックス300×300×H200		3.0	箇所							
		緩衝材敷込み共										
管理棟	設備類 一時持上	笠木等に固定された		1.0	式							
		プルボックス等										
管理棟	既設アルミ笠木 復旧			184.5	m							
	小計											
管理棟	2) 金属工事											
管理棟	フェンス撤去部分 補修	防錆処理＋モルタル埋め		13.0	箇所							
管理棟	アルミ笠木 新規	渡り廊下 パラペット部分		19.0	m							
		RD-A-275										
管理棟	特注笠木 新設	渡り廊下 パラペット部分		1.4	m							
		RD-A-275										
	小計											
	3) フェンス											
管理棟	フェンス設置（材料費）			105.5	m							
管理棟	フェンス設置（組立費）			105.5	m							
管理棟	フェンス設置（コア抜き）			60.0	箇所							
管理棟	フェンス両開き扉（材料費）			1.0	組							
管理棟	フェンス両開き扉（組立費）			1.0	組							
	小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3	外壁改修											
	(1) 撤去											
	【教室棟】											
	1) 手すり工事											
教室棟	手すり 撤去	教室棟 1F	スチール製手すり	58.8	m							
教室棟	手すり 撤去	教室棟 2F	スチール製手すり	82.1	m							
教室棟	手すり 撤去	教室棟 3F	スチール製手すり	97.7	m							
	2(1)-1)-小計											
	2(1)-教室棟 小計											
	2(1)教室棟 -改め小計											
	【管理棟】											
	1) 外壁改修											
管理棟	カッター入れ	外壁 可動するモルタル部分	(1㎡四方として計測)	4.0	m							
管理棟	壁モルタル撤去			1.0	㎡							
	小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	2) その他											
管理棟	床下換気口金網 撤去	金網W1100×H400程度× 7 か所		1.0		式						
	小計											
	管理棟 計											
	管理棟 改め計											
	2(1)-計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3	外壁改修											
	(2)改修											
	【教室棟】											
	1) 外壁改修											
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×100未満	一般部	12.0		か所						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×100未満	指定部	5.0		か所						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×300未満	一般部	2.0		か所						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×300未満	指定部	6.0		か所						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×800未満	一般部	6.0		か所						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×800未満	指定部	15.0		か所						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	800以上	一般部 (2か所)	1.5		m						
教室棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	800以上	指定部 (20か所)	38.4		m						
教室棟	ひび割れ部補修	0.2mm未満	シーリング工法 (3か所)	17.6		m						
教室棟	改修部分塗装	防水形複層塗材E		22.0		箇所						
教室棟	改修部分塗装	外装薄塗材E		49.0		箇所						
教室棟	塗装脆弱・剥落部	防水形複層塗材E		9.3		m ²						
	小計											
	改め小計											
	2) 手すり工事											
教室棟	手すり撤去部 腰壁天端補修	切断面錆止め モルタル埋め・天端均し		268.0		箇所						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
教室棟	手すり撤去部 壁 補修	切断面錆止め モルタル埋め・天端均し	48.0	箇所			
教室棟	手すり撤去部 塗装	W220 複層塗材E	238.7	m			
教室棟	手すり	1Fベランダ アルミ製 W7350 H200	8.0	箇所			
教室棟	手すり	2.3Fベランダ アルミ製 W7840 H200	16.0	箇所			
教室棟	手すり	2F図書館ベランダ アルミ製 W19440 H200	1.0	箇所			
教室棟	手すり	3F多目的室ベランダ アルミ製 W13900 H200	1.0	箇所			
教室棟	手すり	3F廊下型ベランダ アルミ製 W10560 H200	2.0	箇所			
教室棟	後付タラップ設置	塔屋部分 ステンレス H=29050	1.0	箇所			
	小計						
	改め小計						
	3) 建具工事						
教室棟	戸車交換	教室棟3F ベランダ (1)	16.0	箇所			
教室棟	戸車交換	教室棟3F ベランダ (2)	16.0	箇所			
教室棟	金属製建具改修 カバー工法	教室棟1F 引き違い窓 W3537×H1800	1.0	箇所			
教室棟	金属製建具改修 ガラス設置	教室棟1F 引き違い窓 (強化ガラス)	6.2	m ²			
教室棟	金属製建具改修 シーリング	教室棟1F 引き違い窓 (ガラスとめ材)	56.5	m			
	小計						
	改め小計						
	教室棟 計						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	【管理棟】											
	1) 外壁改修											
管理棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×100未満	一般部	14.0		箇所						
管理棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×300未満	一般部	5.0		箇所						
管理棟	爆裂部補修 <small>鉄筋防錆処理+ポリマーセメントモルタル充填工法</small>	100×800未満	一般部	3.0		箇所						
管理棟	改修部分塗装	防水形複層塗材E		22.0		箇所						
	小計											
	改め小計											
	2) 金属工事											
管理棟	後付けタラップ 新設	塔屋部分 ステンレス H=29050		1.0		箇所						
管理棟	床下換気口金網 新設	(アルミ製)		7.0		箇所						
管理棟	通気口 ウェザーカバー 新設	管理棟 1Fトイレ換気口 (ステンレス製)		1.0		式						
	小計											
	改め小計											
	3) 建具工事											
管理棟	金属製建具改修 カバー工法	2F廊下 引き違い窓 W3380×H1900		1.0		箇所						
管理棟	金属製建具改修 ガラス設置	2F廊下 引き違い窓 (強化ガラス)		6.4		m ²						
管理棟	金属製建具改修 シーリング	2F廊下 引き違い窓 (ガラスとめ材)		56.9		m						
	小計											
	改め小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
4	内部改修											
(1)	撤去											
	【管理棟】											
管理棟	壁仕上 撤去	6mmベニヤ	一重貼り アスベスト含有なし	3.2	m ²							
管理棟	壁下地 撤去	木下地		3.2	m ²							
管理棟	木製巾木 撤去			4.8	m							
管理棟	ソフト巾木 撤去			16.1	m ²							
管理棟	軽量鉄骨天井下地 撤去			63.0	m ²							
管理棟	天井 ボード 撤去	ケイカル板6mm	アスベストなし	63.0	m ²							
管理棟	天井 廻り縁 撤去			31.8	m							
管理棟	ガラス撤去	アルミパネル設置個所	(換気扇設置用)	1.1	m ²							
管理棟	シーリング撤去	アルミパネル設置個所	(換気扇設置用)	8.4	m							
管理棟	カッター入れ	流し	撤去	11.9	m							
管理棟	コンクリート 撤去	鉄筋切断共	コンクリートブレーカー	1.2	m ²							
管理棟	カーテンボックス 撤去			16.0	m							
管理棟	家具類 撤去	実験台(×6)、師範台、掃除具入、標本棚A(×4)		1.0	式							
管理棟	内部手すり 取り外し	標本棚B1、黒板、掲示板(大)、掲示板(小)		1.0	式							
管理棟	天井 ボード 撤去(部分)			1.0	式							
※図工室	管理棟	カッター入れ	理科室1 流し 撤去	11.9	m							
※理科室1	管理棟	コンクリート撤去	理科室1 流し 撤去	1.2	式							
※理科室1												

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
4	内部改修											
	(2) 改修											
	【管理棟】											
	1) 壁・巾木											
管理棟	木製壁下地・仕上げ	木下地組	＋ベニヤ6mm	26.1	m ²							
管理棟	モルタル塗り	家具撤去部分		1.2	m ²							
管理棟	耐火間仕切壁	既設コンクリート面モルタル仕上										
管理棟	耐火間仕切壁	強化石膏ボード12.5mm2枚貼		118.6	m ²							
管理棟	耐火間仕切壁	断熱材充填										
管理棟	耐火間仕切壁 開口部補強			17.6	m ²							
管理棟	ビニルクロス	不燃クロス（材・工）		88.2	m ²							
管理棟	ソフト巾木	H＝60		44.6	m							
管理棟	仕上塗装 素地ごしらえ	新規ベニヤ面		22.9	m ²							
管理棟	仕上塗装 E P－G 塗	新規ベニヤ面		22.9	m ²							
管理棟	仕上塗装 下地調整	既設ベニヤ		14.4	m ²							
管理棟	仕上塗装 E P－G 塗	既設ベニヤ		14.4	m ²							
管理棟	仕上塗装 素地ごしらえ	新設モルタル仕上面		1.2	m ²							
管理棟	仕上塗装 E P－G 塗	新設モルタル仕上面		1.2	m ²							
管理棟	仕上塗装 下地調整	既設モルタル＋VP塗装面		2.6	m ²							
管理棟	仕上塗装 E P－G 塗	既設モルタル＋VP塗装面		2.6	m ²							
	4(2)1) -小計											
	4(2)1) -改め小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	2) 天井											
管理棟	軽量鉄骨天井下地 19型 @225	ふところ1.5未満 下貼りなし インサート別		63.0	m ²							
管理棟	軽量鉄骨天井下地 インサート			63.0	箇所							
管理棟	軽量鉄骨天井下地 開口部補強			4.0	箇所							
管理棟	天井 化粧石膏ボード貼り	化粧石膏ボード9.5mm (455×910) トラバーチン		63.0	m ²							
管理棟	廻り縁	塩ビ製		62.9	m							
管理棟	天井点検口	450角 共目地 アルミ製 材工		4.0	箇所							
管理棟 ※図工室	天井 ケイカル版貼り	雨漏り部分 有孔ケイカル板		2.0	m ²							
	小計											
	改め小計											
	3) 床											
管理棟	0Aフロア	新規FL=既設FL+80		63.0	m ²							
管理棟	床 捨貼	針葉樹合板 捨貼		63.0	m ²							
管理棟	フローリング貼	複合フローリング t12		63.0	m ²							
管理棟	スロープ処理 (木製)	プレイルーム出入口 前室出入口		2.0	箇所							
	小計											
	改め小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	4) 建具											
管理棟	木製建具 (1)	片引き戸	扉上部ガラス入り	1.0		式						
管理棟	木製建具 (2)	片引き戸	扉上部ガラス入り	1.0		式						
管理棟	運搬・取付			1.0		式						
管理棟	ガラス取付	(木製建具用)	(強化ガラス)	0.5		m ²						
管理棟	シーリング	(木製建具用)		8.4		m						
管理棟	アルミパネル	換気扇設置		1.0		箇所						
管理棟	アルミパネル取付	換気扇設置箇所用	(固定)	1.1		m						
管理棟	シーリング	換気扇設置箇所用	(アルミパネル用)	8.4		m						
管理棟	錠前改修	プレイルーム～廊下		1.0		箇所						
管理棟	錠前交換	準備室～廊下		1.0		箇所						
管理棟	錠前交換	準備室～前室		1.0		箇所						
管理棟	錠前交換	準備室～理科室1		1.0		箇所						
管理棟	ドアクローザー調整	準備室～前室		1.0		箇所						
管理棟	ドアクローザー調整	準備室～理科室1		1.0		箇所						
	小計											
	改め小計											
	5) その他											
管理棟	カーテンボックス (1)	I=4000		1.0		箇所						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
管理棟	カーテンレール	カーテンボックス(1)用		1.0		箇所						
管理棟	カーテンボックス(2)	l=1950		2.0		箇所						
管理棟	カーテンレール	カーテンボックス(2)用		2.0		箇所						
管理棟	仕上塗装 素地ごしらえ	カーテンボックス(1)(2)		7.5		m ²						
管理棟	仕上塗装 E P - G	カーテンボックス(1)(2)		7.5		m ²						
管理棟	窓下棚 (造作)	プレイルーム		1.0		箇所						
管理棟	窓下棚 (造作)	通級教室 指導室(1)		1.0		箇所						
管理棟	窓下棚 (造作)	通級教室 指導室(2)		1.0		箇所						
管理棟	窓下棚 (造作)	通級教室 前室		1.0		箇所						
管理棟	掃除道具入れ (造作)	通級教室 指導室(2)		1.0		箇所						
管理棟	ホワイトボード (運搬・設置)	プレイルーム w2700×H900		1.0		台						
管理棟	ホワイトボード (運搬・設置)	通級教室 指導室(1)・(2) w2700×H900		2.0		台						
管理棟	机 (運搬・設置)	通級教室 指導室(1)・(2)		2.0		台						
管理棟	椅子 (運搬・設置)	通級教室 指導室(1)・(2)		4.0		脚						
管理棟	壁付け手すり (ステンレス)	通級教室 指導室(1)・(2)		4.5		m						
	小計											
	改め小計											
	6) 理科室1 流し改修											
管理棟	ステンレス流し台 新設	W1200×D320×H600		2.0		箇所						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理棟	窓下棚 新設	W1200×D320×H600	2.0	箇所			
管理棟	給排水工事	(ステンレス流し2箇所)	1.0	式			
	小計						
	改め小計						
	合計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
5	発生材処理											
	(1) 運搬											
	【教室棟】											
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	廃プラスチック (シート防水(2.0mm))		6.0	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	廃プラスチック (ウレタン塗膜防水(3.0mm))		8.0	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	廃プラスチック (シーリング)		0.1	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	木材 (伐採・伐根材) (伐採・伐根材)		0.69	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	ガラス (窓ガラス)		0.06	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	金属類 (屋外用フェンス)		0.42	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	金属類 (スチール手すり)		0.95	m ³							
教室棟	発生材 運搬 (積込み共)	金属類 (アルミ製EXP. J・アルミサッシ)		0.170	m ³							
	小計											
	改め小計											
	【管理棟】											
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	コンクリート類 (理科室流し・外壁改修)		2.45	m ³							
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	廃プラスチック (シート防水 t=2.0mm)		3.4	m ³							
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	廃プラスチック (シーリング)		0.1	m ³							
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	木材類 (合板)		0.03	m ³							
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	木材類 (巾木)		0.01	m ³							
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	木材類 (外部木製目隠し)		0.66	m ³							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	その他発生材 (ガラス)	0.13	m ³			
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	その他発生材 (ケイカル板)	0.48	m ³			
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	その他発生材 (陶器)	0.1	m ³			
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	建築複合廃棄物 (撤去家具類)	5.15	m ³			
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	金属類 (軽量鉄骨天井下地)	0.21	m ³			
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	金属類 (屋外用フェンス)	1.15	m ³			
管理棟	発生材 運搬 (積込み共)	金属類 (アルミ笠木・アルミサッシ)	0.08	m ³			
	小計						
	改め小計						
	運搬 計						
	(2) 処分						
教室棟	発生材 処分	廃プラスチック (シート防水(2.0mm))	6.0	m ³			
教室棟	発生材 処分	廃プラスチック (ウレタン塗膜防水(3.0mm))	8.0	m ³			
教室棟	発生材 処分	廃プラスチック (シーリング)	0.1	m ³			
教室棟	発生材 処分	木材 (伐採・伐根材) (伐採・伐根材)	0.69	m ³			
教室棟	発生材 処分	ガラス (窓ガラス)	0.13	m ³			
教室棟	発生材 処分	金属類 (屋外用フェンス)	0.42	m ³			
教室棟	発生材 処分	金属類 (スチール手すり)	0.95	m ³			
教室棟	発生材 処分	金属類 (アルミ製EXP. J・アルミサッシ)	0.170	m ³			

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	小計											
	改め小計											
	【管理棟】											
管理棟	発生材 処分	コンクリート類 (理科室1・21 流し等)		2.45	m ³							
管理棟	発生材 処分	廃プラスチック (シート防水 t=2.0mm)		3.4	m ³							
管理棟	発生材 処分	廃プラスチック (シーリング)		0.1	m ³							
管理棟	発生材 処分	木材類 (合板)		0.03	m ³							
管理棟	発生材 処分	木材類 (巾木)		0.01	m ³							
管理棟	発生材 処分	木材類 (外部木製目隠し)		0.66	m ³							
管理棟	発生材 処分	その他発生材 (ガラス)		0.07	m ³							
管理棟	発生材 処分	その他発生材 (ケイカル板)		0.48	m ³							
管理棟	発生材 処分	その他発生材 (陶器)		0.1	m ³							
管理棟	発生材 処分	建築複合廃棄物 (撤去家具類)		5.15	m ³							
管理棟	発生材 処分	金属類 (軽量鉄骨天井地下地)		0.21	m ³							
管理棟	発生材 処分	金属類 (屋外用フェンス)		1.15	m ³							
管理棟	発生材 処分	金属類 (アルミ笠木・アルミサッシ)		0.08	m ³							
	小計											
	改め小計											
	処分 計											
	合計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	電気設備											
	(1)撤去			1.0		式						
	小計											
	(2)改修											
	1) 電灯設備改修			1.0		式						
	2) コンセント設備			1.0		式						
	3) 構内情報通信網設備			1.0		式						
	4) 電気時計設備			1.0		式						
	5) 拡声設備			1.0		式						
	6) インターホン設備			1.0		式						
	7) 自動火災報知設備			1.0		式						
	小計											
	(3)発生材処分	1) 運搬		1.0		式						
		2) 処分		1.0		式						
	小計											
	合計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	(1) 撤去											
	1) 電灯設備											
	電線 撤去	IV1.6	管内	86.0	個							
		再使用無し										
	電線 撤去	IV2.0	管内	6.0	個							
		再使用無し										
	電線管 撤去	19	隠蔽	34.0	個							
		再使用無し										
	アウトレットボックス 撤去	4角中浅 C付		6.0	個							
		再使用無し										
	アウトレットボックス 撤去	4角大深 C付		2.0	個							
		再使用無し										
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×2	金属プレート	1.0	個							
		再使用無し										
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×3	金属プレート	1.0	個							
		再使用無し										
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	金属プレート	2.0	個							
		再使用無し										
	照明器具 撤去	FL40W-2(H型ハイク吊)		6.0	個							
		再使用無し										
	照明器具 撤去	FL40W-1(黒板灯ハイク吊)		2.0	個							
		再使用無し										
	1)-小計											
	2) コンセント設備 撤去											
	電線	IV2.0	管内	123.0	m							
		再使用無し										
	埋込コンセント	2P15A×1	金属プレート	7.0	個							
		再使用無し										
	埋込コンセント	2P15A×2	金属プレート	9.0	個							
		再使用無し										
	2)-小計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 構内情報通信網設備 撤去						
ケーブル	UTP0.5-4P コロガシ 再使用有り	5.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P 管内 再使用有り	4.0	m			
合成樹脂線ぴ	Ft-ル 再使用無し	4.0	m			
モジュージャック	8極8芯 再使用有り	2.0	個			
3)-小計						
4) 電気時計設備 撤去						
電線	AE1.2-2C コロガシ 再使用無し	2.0	m			
電気時計	子機 丸型 再使用無し	1.0	個			
4)-小計						
5) 拡声設備 撤去						
電線	IV2.0 管内 再使用無し	2.0	m			
壁掛スピーカー	木製ATT無し 再使用無し	1.0	個			
アッテネーター	1W 金属プレート 再使用無し	1.0	個			
5)-小計						
6) インターホン設備						
電線 撤去	AE0.9-4C 管内	1.0	m			

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	(2) 改修											
	1) 電灯設備											
	電線	EM-IE1.6	管内	3.0	m							
	電線	EM-IE2.0	管内	6.0	m							
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	ｺｰｶﾞｼ	24.0	m							
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	PF管内	6.0	m							
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	管内	3.0	m							
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C	ｺｰｶﾞｼ	28.0	m							
	電線管	PF16	隠蔽	2.0	m							
	電線管	PF22	隠蔽	1.0	m							
	金属線ぴ	MA		3.0	m							
	アウトレットボックス	4角中浅 C付		6.0	個							
	アウトレットボックス	4角大深 C付		3.0	個							
	スイッチボックス	MA 1ヶ用		2.0	個							
	コーナボックス	MA		2.0	個							
	ブッシング	MA		4.0	個							
	照明器具	LSS7-4-38		10.0	個							
	照明器具	LSS9-4-30		1.0	個							
	埋込スイッチ	1P15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ		1.0	個							
	埋込スイッチ	1P15A×1+1PL4A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ		3.0	個							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	埋込コンセント	22P15ALK×1	金属プレート	3.0		個						
	カバープレート	角 1ヶ用	金属プレート	1.0		個						
	換気扇スイッチ	支給品取付		1.0		個						
	1) -小計											
	1) -改め小計											
	2) コンセント設備											
	ケーブル	EM-EEF2. 0-2C	コルダシ	14.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2. 0-2C	PF管内	4.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2. 0-2C	管内	18.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2. 0-3C	コルダシ	18.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2. 0-3C	冷媒管共巻き	15.0		m						
	ケーブル	CE5. 5' -3C	管内	2.0		m						
	電線管	PF16	隠蔽	4.0		m						
	金属線ぴ	MA		1.0		m						
	金属線ぴ	MB		2.0		m						
	アウトレットボックス	4角中浅 C付		7.0		個						
	スイッチボックス	MA 1ヶ用		4.0		個						
	スイッチボックス	MA 2ヶ用		1.0		個						
	コーナボックス	MA		2.0		個						
	ブッシング	MA		6.0		個						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	ブッシング	MB		1.0	個							
	エンドキャップ	MB		1.0	個							
	分電盤	2L-5		1.0	個							
	埋込コンセント	2P15A×2	金属プレート	7.0	個							
	埋込コンセント	2P15A×2+LAN. SP	金属プレート	2.0	個							
	埋込コンセント	2P15/20A+ET	金属プレート	2.0	個							
	カバープレート	角 1ヶ用	金属プレート	1.0	個							
	2) -小計											
	2) -改め小計											
	3) 構内情報通信網設備											
	ケーブル	UTP0.5-4P	コルカシ 再使用	2.0	m							
	ケーブル	UTP0.5-4P	PF管内 再使用	2.0	m							
	ケーブル	UTP0.5-4P	管内 再使用	7.0	m							
	電線管	PF16	隠蔽	2.0	m							
	金属線ぴ	MA		7.0	m							
	モジュージャック	再使用	8極8芯	2.0	個							
	ブッシング	MA		2.0	個							
	フラットエルボ	MA		1.0	個							
	インターナルエルボ	MA		1.0	個							
	エクスターナルエルボ	MA		1.0	個							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	3) -小計											
	3) -改め小計											
	4) 電気時計設備											
	電線	EM-AE1. 2-2C	コロガシ	5. 0	m							
	電線	EM-AE1. 2-2C	PF管内	1. 0	m							
	電線管	PF16	隠蔽	1. 0	m							
	アウトレットボックス	4角中浅	C付	3. 0	個							
	電気時計	子機	丸型	3. 0	個							
	4) -小計											
	4) -改め小計											
	5) 拡声設備											
	電線	EM-AE1. 2-3C	コロガシ	7. 0	m							
	電線	EM-AE1. 2-3C	PF管内	1. 0	m							
	電線	EM-AE1. 2-3C	管内	1. 0	m							
	電線管	PF16	隠蔽	1. 0	m							
	金属線ぴ	MA		1. 0	m							
	エンドキャップ	MA		1. 0	個							
	アウトレットボックス	4角中浅	C付	1. 0	個							
	天井埋込スピーカー	7Lミハソチング	ATT無し	1. 0	個							
	アッテネーター	1W 金属プレート		1. 0	個							

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	カバープレート	角	1ヶ用	金属ﾌﾟﾚｰﾄ	1.0	個						
	5) -小計											
	5) -改め小計											
	6) インターホン設備											
	電線	EM-AE0. 9-4C	管内	1.0	m							
	金属線ぴ	MA		1.0	m							
	ブッシング	MA		1.0	個							
	エンドキャップ	MA		1.0	個							
	インターホン	複合式 再使用		1.0	個							
	カバープレート	角	1ヶ用	金属ﾌﾟﾚｰﾄ	1.0	個						
	6) -小計											
	6) -改め小計											
	7) 自動火災報知設備											
	電線	EM-AE0. 9-4C	管内	13.0	m							
	アウトレットボックス	4角中浅	0付	4.0	個							
	差動式ｽﾚｯﾄ型感知器	2種	露出型	4.0	個							
	立会検査費	P型	1級	1.0	工事							
	7) -小計			1.0	式							
	7) -改め小計											
	合計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	(3) 発生材処理											
	1) 運搬											
	発生材 運搬 (積込み共)	金属くず		0.05	m ³							
	発生材 運搬 (積込み共)	ガラス・陶器くず		0.01	m ³							
	発生材 運搬 (積込み共)	銅くず		0.01	m ³							
	1) -小計											
	1) -改め小計											
	2) 処分											
	発生材 処分	金属くず		0.05	m ³							
	発生材 処分	ガラス・陶器くず		0.01	m ³							
	発生材 処分	銅くず		0.01	m ³							
	2) -合計											
	2) -改め小計											
	合計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2	空調設備											
	ACP-1 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	壁掛形 JRA耐塩害仕様 冷房能力 7.1kW		1.0		台						
		暖房能力 8.0kW 屋外機用コンクリートブロック基礎										
		防振ゴムパット ロングライフフィルター 屋外機用保護ガード										
		転倒防止金物(SUS) ワイヤーリモコン										
	RC-1 ルームエアコン	壁掛形 JRA耐塩害仕様 冷房能力 3.6kW		2.0		台						
		暖房能力 4.0kW 屋外機用コンクリートブロック基礎										
		防振ゴムパット ロングライフフィルター 屋外機用保護ガード										
		転倒防止金物(SUS) ワイヤーリモコン リモコンホルダー 鎖										
	冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 9.5×15.9		20.0		m						
		屋内一般 6.4×9.5		15.0		m						
	ドレン用硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 16VP		31.0		m						
	化粧カバー	75×63		35.0		m						
	保温工事			1.0		式						機械設備数量調書 No. 2
	渡り配線	EM-CEES2.0°-2C 冷媒共巻		35.0		m						
	リモコン配線	EM-CEES1.25°-2C コロカシ		4.0		m						
	リモコン配線	EM-CEES1.25°-2C 管内		2.0		m						
	1種金属製線ぴ	MMA		2.0		m						
	ボックス	2個用 深形		1.0		個						
	防虫網	16A		3.0		個						

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
4	発生材処理											
	1) 運搬											
	発生材 運搬 (積込み共)	金属くず		0.04	m ³							
	発生材 運搬 (積込み共)	廃プラスチック		0.04	m ³							
	小計											
	改め計											
	2) 処分											
	発生材 処分	金属くず		0.04	m ³							
	発生材 処分	廃プラスチック		0.04	m ³							
	小計											
	改め計											
	合計											
	改め計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	屋外施設等											
	1. 屋外施設	(1) 撤去		1.0		式						
		(2) 改修		1.0		式						
	合計											
	改め計											

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

古賀西小学校屋上防水等改修工事

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	共通仮設積上げ分											
	仮囲い	単管		80.6	m ²							
	仮囲い 運搬	単管		80.6	m ²							
	養生シート張り	(設置187日)		80.6	m ²							
	ブラフェンス	(設置180日)		31.5	m							
	ブラフェンス 運搬			31.5	m							
	交通誘導	20日×2人		40.0	人							
	揚重機械器具	20～22 t 吊り		7.0	日							
	中庭樹木 伐根	25～40cm未満 掘り取り		1.0	本							
	中庭樹木 伐採	25～40cm未満 一部伐採		1.0	式							
	仮囲い周辺樹木 剪定	一部剪定		1.0	式							
	トラック	クレーン装置付 4T級 2.9t吊り		1.0	往復							
	VOC濃度測定	3箇所		1.0	式							
	外壁改修施工数量調査			1.0	式							
	合計			1.0	式							
	改め計			1.0	式							